

CÓDIGO DE CORES

- Eletroduto de PVC, embutidos e sobre o forro
- Eletroduto de PVC, aparente no piso
- Eletroduto de PVC, aparente
- Eletroduto de PVC, no piso
- Perfilado 38x38mm
- Eletrocalha Perf. 300x150mm, à deslocar
- Eletrocalha Perf. 300x150mm, existente
- Eletrocalha Perf. à instalar (dimensões em planta)

NOTAS

1. Eletrodutos não cotados serão de diâmetro 3/4"
2. Caixas de passagens não cotados serão de dimensões 2x4"
3. A bitola dos condutores está especificado nos quadros de cargas e diagramas unifilares

SIMBOLOGIA

- Luminária fluor. OS-812 p/ 2x16W
- Lumin. tipo plafon c/ lâmp. comp. 23W
- Luminária fluor. RE-811 p/ 2x32W
- Luminária fluor. OS-812 p/ 2x32W
- Lumin. tipo arandela c/ lâmp. comp. 23W (h=2,40m)
- Sensor de presença
- Condutores neutro, fase, retorno e terra
- Descida de Eletroduto
- Interruptor de 01 s.simples, em condulete (h=1,15m)
- Interruptor de 02 s.simples, em condulete (h=1,15m)
- Interruptor de 03 s.simples, em condulete (h=1,15m)
- Interruptor de 02 s.simpl.+01s.paralela, em condulete (h=1,15m)
- Interruptor de 01 s.simpl.+01s.paralela, em condulete (h=1,15m)
- Interruptor 2 s. paralela, em condulete (h=1,15m)
- Interruptor 1 s. paralela, em condulete (h=1,15m)
- Tomada de iluminação de Emergência (h=2,50m)
- Tomada trifásica, em condulete (h=0,35m)
- Tomada baixa, em condulete (h=0,35m)
- Tomada média, em condulete (h=1,15m)
- Tomada dupla, em condulete (h=0,35m)
- Tomada no teto, em condulete (Projetor)
- Quadro Geral de Força e Luz (QGFL), h=1,50m (centro cx.)
- Centro de Distribuição (CD), h=1,50m (centro cx.)
- Haste p/ aterramento c/ conector
- Caixa de passagem (dimensões em planta)

INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

DPO- DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
Rua Gonçalves Chaves, 3218 - CEP 96015-560 - PELOTAS/RS
Fones: (53) 3026.8900 / 3026.8908 / 3026.8909
dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br / dpo_cfisc@ ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO | RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO | PROPRIETÁRIO

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO
AV. PAUL HARRIS, N° 410

PROJETO ELÉTRICO

1° PAVIMENTO

ÁREA DA OBRA	VISTO
4.612,45 m²	

OBRA: CSL 002/2015

DESENHO	DATA	ESCALA	PRANCHA
Eng. Caroline	DEZEMBRO/2015	INDICADA	PEL 04/09