

PLANTA DO SEGUNDO PAVIMENTO - DETECÇÃO DE INCÊNDIO
ESC.:1/100


CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO - E1
ESCOLA EM GERAL

- Detector de incêndio pontual de fumaça
- Detector de incêndio pontual térmico


O sistema adotado deverá ser o sistema de detecção endereçável, de acordo com a NBR 17240:2010.

O esquema de instalação dos detectores deve seguir a Figura C.1 da NBR 17240:2010.

Detectores de incêndio	Quantidade
Pontual de fumaça	39
Pontual térmico	16



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense



DPO- DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS
Rua Gonçalves Chaves, 3218 - CEP-98015-500 - PELOTAS/RS
Fones: (53) 3026.8900 / 3026.8908 / 3026.8909
dpo@ifsul.edu.br / dpo_cproj@ifsul.edu.br / dpo_cfisc@ifsul.edu.br

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
EXECUÇÃO

PROPRIETÁRIO

CÂMPUS SANTANA DO LIVRAMENTO

ÁREA DA OBRA
4.612,45 m²

PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO

VISTO

ETAPA 2 - REFORMAS E ADAPTAÇÕES
SEGUNDO PAVIMENTO - SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO

OBRA
CSL 002/2015

DESENHO
CÉSAR

DATA
JUNHO/15

ESCALA
1/100

PRANCHA
PPCI/21-44